

ACLARACIONES - PP 62018/2018- Baño de accesibilidad Universal

Pregunta:

- 1) Por favor aclarar si la barra fija y móvil debe ser de acero galvanizado como se indica en los cortes y planta o si debe ser de acero inoxidable como se indica en memoria
- 2) Por favor aclarar si los artefactos sanitarios pueden ser comunes (sobre base de hormigón) o si deben ser modelos específicos para discapacitados. Idem lavatorio y grifería

Respuesta:

- 1) Los barrales serán de acero galvanizado color blanco, línea espacio de Ferrum ó superior calidad, si bien se podrá cotizar como 2da opción en acero inoxidable.
- 2) Los artefactos sanitarios serán los modelos especificados para un baño de acceso universal, línea espacio de Ferrum ó superior calidad. La grifería será Pressmatic Docol Benefict ó superior calidad.

Pregunta:

Se solicita pasamanos para la rampa de acceso al baño. Más allá de lo que se ve en el corte 1-1 de la lámina 6, necesitamos la especificación del material a utilizar y si es un pasamanos o dos.

Respuesta:

Será un pasamanos de cada lado de la rampa.
El pasamanos se deberá cotizar en las 2 variantes: acero inoxidable y acero galvanizado.

Pregunta:

En plano se indica que va una ventana corrediza de aluminio de 30x40
Estas medidas son correctas??
Por otro lado se acota 50cm

Respuesta

Las medidas son 30x40cm.