

Consulta

1) En vuestra Memoria Descriptiva dice:

El tratamiento de la superficie a impermeabilizar requiere:

Item. C :

c) La ejecución de los encuentros entre pretilas y losa (todas las esquinas) con arena y portland con hidrófugo.

1

Tal Ítem C. ¿ Se refiere a media-cañas en todos los perímetros de azotea ??

2) Siendo como es : apertura electrónica , ¿ qué documentación solicita subir ?
(Certif. MTOP / Referencias / etc-etc)

3) ¿El Rubrado lo prepararíamos nosotros ? ,

4) ¿ debemos preparar una Memoria Descriptiva de trabajos a realizar ?
, o , ¿ nos ajustamos a la vuestra ?

Respuesta

1) Si

2) Que sea apertura electrónica implica que debe cargar su oferta en la web de compras estatales. No necesita que suba otra documentación, aparte de lo que se solicita en las especificaciones.

3) El rubrado lo propone el oferente, según el detalle de las tareas a ejecutar.

4) Según lo indican las especificaciones publicadas en el llamado, se deben especificar los detalles de las tareas a realizar.