



## Licitación Pública Nacional N° 01/2018,

### **“Desagües pluviales en Avenida Martínez Rodríguez y calles anexas en la ciudad de Rocha”.**

#### **Aclaración N°1**

Consulta N°1. Favor indicar la ubicación de los 100m líneas de cordón cuneta a construir.

**Respuesta N°1: El cordón cuneta se construirá en la calle Arachanes de un solo lado, tal como lo muestra la Sección Transversal Tipo en la Lámina 7-Detalles Constructivos 2**

Consulta N°2. Solicitamos se provean los planos de la red de saneamiento y agua potable existentes de manera de poder cuantificar las reposiciones de los servicios afectados por la obra. Así mismo, solicitamos se agreguen los rubros "Reposición Conexión de Saneamiento (u)" y "Reposición Conexión de OSE (u)" con su respectivo metraje para incluir dichos costos en la propuesta.

**Respuesta N°2: Es responsabilidad de la empresa conseguir los planos de saneamiento y agua potable con los organismos correspondientes. No se considerarán nuevos rubros para reposición de conexiones de saneamiento y OSE, la empresa deberá cuantificar estas reposiciones y prorratearlas en los rubros indicados en el cuadro de metrajes.**

Consulta N°3. Solicitamos se incluya el rubro "Reposición de entradas particulares (u)" con su respectivo metraje.

**Respuesta N°3: No se pagará rubro de Reposición de entradas particulares ya que una vez finalizada la obra por contrato la Intendencia comenzará con trabajos de cordón cuneta en el barrio.**

Consulta N°4. Solicitamos se incluya el rubro "Reposición de pavimento en Av. Martínez (m2)" con su respectivo metraje.

**Respuesta N°4: No se pagará rubro “Reposición de Pavimento” ya que la traza de la tubería está localizada por vereda y la Intendencia prevé la construcción de las mismas una vez finalizada la obra por contrato.**

Rocha, 15 de Mayo de 2018.