

Montevideo, 3 de mayo de 2018.-

CIRCULAR 1

LICITACION PÚBLICA Nº 4/2018 (ACCE 201804)

Escuela Nº 319 “República Popular China”

PRÓRROGA

- Presentación de ofertas **29 de mayo 2018 hasta las 10:30 horas**
- Apertura de Ofertas: **29 de mayo 2018 a las 11:00 horas**
- Solicitud de Aclaraciones: hasta el 17 de mayo inclusive y se contestarán hasta el 24 de mayo 2018

ACLARACIONES

1. **Consulta:** surge del estudio de la sanitaria la duda de que sección y de que materiales es el canal pluvial indicado en la lámina S1. L58

Respuesta: El detalle del canal se encuentra en la lámina S6 – es de sección compuesta con revestimiento en la parte inferior, y luego suelo pasto. La pendiente mínima del mismo es de 0.5%.

Se adjunta gráfico

2. **Consulta:** si puede ser, envíen los recaudos de dicha licitación en formato CAD, dwg,

Respuesta: el PAEPU entrega los Recaudos en formato DWF

PLANTA FISICA

ADQUISICIONES

DETALLE CANAL

1/25

