



COMUNA DE  
ROCHA

### **Licitación Pública Nacional N° 02/2018,**

**“Construcción de 304 ml de colector pluvial de PVC o PEAD de 80 cm de diámetro, 40ml de tubería de PVC o PEAD de 60cm de diámetro, con sus respectivos registros, bocas de tormenta, cámaras de captación, badenes de hormigón y cordones”.**

### **Aclaración N°1**

Consulta N°1. En relación a la licitación de referencia solicito la aclaración si la Base de tosca cementada y nivelada del rubro N° 8 la incluimos en el precio de dicho rubro o la administración deja la sub base pronta?

**Respuesta N°1: La administración dejará la sub base pronta.**

Rocha, 05 de Junio de 2018.