



PLANO DE UBICACIÓN

REFERENCIAS	
SÍMBOLO	DENOMINACIÓN
	TUBERÍA PEAD 63mm PROYECTADA
	TUBERÍA PEAD 75mm PROYECTADA
	TUBERÍA PEAD 110mm PROYECTADA
	LLAVE DE PASO PROYECTADA
	TE PROYECTADA
	JUNTA GIBULT PROYECTADA
	HIDRANTE PROYECTADO
	REDUCCIÓN PROYECTADA
	VALVULA REGULADORA PROYECTADA
	TUBERÍA A SER RETIRADA
	TRONCAL CERRO EXISTENTE
	SEXTA LÍNEA DE BOMBEO EXISTENTE
	TUBERÍA EXISTENTE
	RAMAL PROVISORIO PEBD EXISTENTE
	HIDRANTE EXISTENTE
	LLAVE DE PASO EXISTENTE
	VÁLVULA DE AIRE EXISTENTE
	VÁLVULA DE DESAGÜE EXISTENTE
	VÁLVULA REGULADORA
	MACRO MEDIDOR
	VÁLVULA CERRADA
	AMPLIACIÓN ECONÓMICA

FUENTE:
LA INFORMACIÓN DE LA RED EXISTENTE FUE OBTENIDA DEL PLANO ZONA 47 CERRO NORTE-LA PALOMA Y DE ESQUINEROS, SUMINISTRADOS POR OSE.

NOTA:
- EN LAS CALLES DONDE SE TENDRÁN MODIFICACIONES RESPECTO A LA SECCIÓN SE PREVE LA POSIBLE SUSTITUCIÓN DE LA RED EXISTENTE (AUNQUE NO ESTÉ INDICADO EN EL PRESENTE PLANO).
- LAS TUBERÍAS SERÁN DE PEAD PN10 PE100 SDR17, SEGÚN NORMA UNIT ISO 4427. TEES, CODOS Y CRUCETAS TAMBIÉN SERÁN EN PEAD.
- LAS UNIONES CON LA RED EXISTENTE SERÁN MEDIANTE JUNTA GIBULT.
- LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE AJUSTARÁ A LA "MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN" DE OSE.
- LAS CÁMARAS DE VÁLVULAS, CÁMARAS DE DESAGÜE E HIDRANTES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS GENERALES DE OSE.
- LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SE REALIZARÁN DE ACUERDO AL "PLANO GENERAL ESQUEMA DE CONEXIONES A CONSTRUIR EN RED DE DISTRIBUCIÓN" DE OSE.
- LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍAS: Ø75 - 1362m
- LONGITUD APROXIMADA DE TUBERÍAS: Ø63 - 161m
- HIDRANTES PROYECTADOS: 3
- LLAVES DE PASO PROYECTADAS: 6

ASENTAMIENTO PANTANOSO, NUEVAS RUTAS Y PERNAMBUCO



Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente



Programa de
Mejoramiento de Barrios



Intendencia de Montevideo
DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
U E E A - P I A I

SECTOR MARTORI Y EJE CÍVICO LAUTARO

AGUA POTABLE RED PROYECTADA
PLANIMETRÍA

ESCALA 1:1000

OCTUBRE/2017

REVISIÓN:	PROYECTO: RESPONSABLE: FIRMA:	EMPRESA: RESPONSABLE: FIRMA:
-----------	-------------------------------------	------------------------------------

AP01-1