



Intendencia Departamental de Florida



**Licitación Abreviada N ° 014/2018**  
**“Ejecución de la etapa 2 de la obra “Polideportivo de Fray Marcos” ubicado en el localidad del mismo nombre”**

**COMUNICADO N° 5**

Florida, 11 de Junio de 2018.

**ACLARACION:**

- 1- Se aclara que los termoacumuladores que figuran en el plano 35\_S1 como de 110 lts deberán ser de 200lts y 6kw de potencia cada uno. Asimismo los Dep. con intercambiador que figuran en dicho plano deberán de ser de 300 lts cada uno.
- 2- Se adjunta rubrado nuevo para cotización: “FM\_RUBRADO PROYECTO\_ETAPA 2\_modif. 11 06 2018.xls

**RESPUESTA:**

- 1- Se concede la prórroga solicitada.



## Intendencia Departamental de Florida



**FLORIDA**  
DEPARTAMENTO ABIERTO

La apertura de ofertas se realizara el 22/6/18 hora 11:15 en el Edificio Comunal de la Intendencia de Florida.

Las ofertas serán recepcionadas hasta el 22/6/18 hasta la hora 11:00 en la Dirección de Abastecimientos.

2-

a) El proyecto de medidas de control de incendios es el que figura en los recaudos del pliego de condiciones del llamado (plano 56\_MCI1 57\_MCI2 y memoria tecnica)

b) La tramitacion necesaria para la habilitacion ante la DNB es de cuenta del oferente, para ello existe el item: "VARIOS DE MCI-TRAMITES ANTE DNB"

c) No requiere respuesta.

3- No puede

4- 5-6-7 - Ver respuesta N°1