



Intendencia Departamental de Florida



FLORIDA
DEPARTAMENTO ABIERTO

Licitación Abreviada N ° 014/2018
“Ejecución de la etapa 2 de la obra “Polideportivo de Fray Marcos” ubicado en el localidad del mismo nombre”

COMUNICADO N° 6

Florida, 20 de Junio de 2018.

CONSULTA:

- 1- Las aberturas Al06 se piden según planilla en serie MECAL PLUS. La misma debido a sus características, es apta para puertas de hasta 0,90 de ancho y hasta unos 2m de altura. Dado que cada puerta solicitada es de 1.2*2.5, lo correcto sería cotizarlas en serie Gala 66. Es posible rectificar la información para uniformizar las ofertas
- 2- En Comunicado N° 5 se adjunta nuevo rubrado. En el mismo Item 2.6 indica "PARTIDA DE COMBUSTIBLE PARA SOBRESTANTE DEL CONTRATANTE". Solicitamos cantidad de visitas semanales estimadas para calcular este Item.
- 3- En el rubro 3.1.2 Muros de ticholo e:15, se establece 47m2. Haciendo los cálculos, notamos que son unos 147 m2. Se trata de un error de tipeo? Modificamos la cifra? Además nos gustaría saber cómo es la modalidad. Se trata de una obra llave en mano o luego van a abonar por m2 realizado? Hay que respetar si o si los metrajes establecidos en el rubrado?



Intendencia Departamental de Florida



RESPUESTA:

- 1- Se rectifica la información, por lo que las aberturas deberán ser cotizadas en serie Gala.
- 2- La función del sobreestante es de concurrencia diaria a la obra.
- 3- Se trata de una obra llave en mano. Los metrajes indicados en el rubrado son de referencia, el oferente deberá realizar sus propios metrajes, indicar sus precios unitarios y el precio resultante de la multiplicación de ambos.