



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
ARQUITECTURA

CE Nº 14/2018 – BPS ATYR

P: En la memoria se solicita realizar las rejas de las carpinterías V1 y V5. Por favor aclarar medidas y ubicación en planta y planilla de carpinterías.

R: **Se refiere a la reja H1.**

En total son 5. Se ubican en la fachada de la calle Buenos Aires.

El vano de las aberturas V1 y V5 es de 50 x 170 cms.

Ver lámina PL 15.

Se adjunta planilla PL15.

Arq. César Reisch |