

BRIGADA DE INGENIEROS N°1
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Montevideo, 15 de agosto de 2018.-

INFORME ACLARACIONES 2 VISITA DE OBRA Licitación abreviada N°16/2018:

Habiéndose realizado en el día de la fecha la siguiente visita de obra referente a la Licitación mencionada se detallan las aclaraciones sobre consultas de las empresas presentes.

Sobre el punto e) de la memoria: en lo referente al portón de entrada, la memoria hace referencia a todas las herrerías exteriores, también implica el mantenimiento del portón de entrada, en lo concerniente a lijado, pintura y sustitución de alguna pieza que este oxidada completamente manteniendo las características del mismo.

Se consultó también a cerca de un **tablero pequeño que hay en la fachada** y se recomendó incluir en la propuesta en el ítem de reparación de revoques el traslado del tablero hacia el interior y la canalización de los cables que van hacia los faroles (actualmente por un ducto blanco exterior) a través de ducto internos en la fachada.

Con respecto a lo consultado sobre lugar para obrador, vestuarios y comedor para personal de obra, el CALEN proporcionara los mismos, no siendo responsables por la custodia de las herramientas y materiales que allí se depositen.

Técnico Informante: Cap. (APY – Arq.) Andrea Cabrera.....

