

## ACLARACION DE LLAMADO A LICITACION

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 47/2018

Fecha: 10.08.2018

Unidad organizativa solicitante: DIPER

Concepto: Licitación Abreviada Nº 47/2018 "OBRAS EDILICIAS ESNAL".-

### Consulta:

**Dado a la consulta realizada por Quantia Ltda, donde expresa:**

" EL punto N° 11 del rubrado dice " *Piezas de bajada de pluviales, instalación de las mismas y pruebas hidráulicas*", en la memoria no se hace mención a las bajadas, en caso de realizar algún trabajo en esos elementos se puede describir cual es?, y es caso afirmativo, confirmar la cantidad de bajadas que serian a intervenir? ".-

### Respuesta:

**Dada por la Arquitecta Beatriz BEZON**

"Los pluviales deben quedar integralmente sanos y funcionales de extremo a extremo. En sectores donde haya caños de bajada, si alguno de estos está dañado deberá sustituirse por piezas nuevas con el fin de lograr el objetivo antedicho.

No es posible cuantificar ni identificar si hay piezas a sustituir de antemano dado que pueden hacerse visibles recién con la obra en marcha".-

Teniente de Navío (CAA).....

  
Luis LOURIDO

Jefe de la División Licitaciones