ACLARACIÓN CON CONSULTA AL LLAMADO DE REFERENCIA Ref: LICITACION Nº 12/002/2018, calle URUGUAY, MONTEVIDEO, PASIVOS

PREGUNTA

Por la presente solicitamos se confirme si es viable la utilización de ladrillos de hormigón celular curado en autoclave.

RESPUESTA

No es viable la utilización de ladrillos de hormigón celular en esta licitación.

Por División Planificación y Diseño.

Arq. Virginia Irazoqui

Rewsisto 22/8/18

Sibila Rodríguez Berriel Of. Licitaciones de Obras Div. Técnica Administrativa DGS M.V.O.T.M.A.