

Montevideo, 06 de agosto de 2018

ACLARACIONES

- Se necesitan especificaciones técnicas de campana de cocina de acero inoxidable, para poder cotizar.

La campana será de acero inoxidable 304, de espesor 1.2mm. Se colocará un juntagrasa en todo su perímetro.

- Mesada de lavabo MC02 (según memoria) pasaplatos forrado en acero inox., se necesita detalle y/o planilla.

La mesada MC02 refiere a la continuación de la existente, por lo que es similar a ello. En la lámina A03 se indican las medidas existentes y las nuevas.

- Falta detalle o planilla especificaciones de mostrador y heladera a cotizar.

Se adjunta foto de referencia.



- Se necesita planilla de mesas de trabajo T1, T2 y T3.

No se cuenta con planillas de mesas de trabajo, las medidas son las que se encuentran en el plano.



- En cuanto a cielorrasos, se colocará algún cielorraso nuevo que haya que considerar?

No hay cielorrasos nuevos a colocar.