

Montevideo, 14 de agosto de 2018

## ACLARACIONES

1. Cuales serian los revoques exteriores y los revoques con hidrófugo exteriores? ya que aparecen los dos rubros en el rubrado por ustedes adjunto.

*Solo cotizar Revoques con hidrófugo, azotada, revoque exterior ídem existente.*

2. El rubro Azotea relleno y membrana desagüe m2 10, a que se refiere? ya que la azotea nueva de SSHH son 7.30m2.

*10 m2 porque hay que resolver encuentro con impermeabilizante existente. Neto 7m2 considerando solape y pretilas 10 m2.*

3. Necesitamos el dato del proveedor del mostrador con heladera.

*La foto es ilustrativa de un ejemplo, no podemos sugerir marcas.*