

Montevideo, 24 de julio de 2018.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
SERVICIO DE TUTELA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1/2018
CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
SUSTITUIR LA CUBIERTA LIVIANA DE CHAPAS, ACONDICIONAMIENTO DE
ABERTURAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN GIMNASIO DEL CGE (Av. Gral.
Garibaldi 2313-Montevideo)

ACLARACIONES 2:

Consulta:

Estimada Arq. Espasandín, el punto 2 de la aclaración donde pide el aislamiento, se debe cotizar una de las 3 opciones o se debe colocar los 3 tipos al mismo tiempo?

Respuesta:

Estimado Sr. ...,

Se pide cotizar una única opción de **membrana de aislación térmica de 10 mm de espesor de espuma de polietileno**. (lana de vidrio y poliestireno expandido mencionados en referencia a las equivalencias de capacidad de aislación térmica) Como sabrá, no es posible publicar marcas, pero para darle una idea, si aclara mejor su pregunta, es del tipo de DOBLE ALU 10- ISOLANT.

Por el Departamento Técnico de la Brigada de Ingenieros N°1:

Cap. (APY-ARQ) Ana Laura Espasandín