

Zimbra:**compras@inau.gub.uy**

L.A. 61/18 - ACLARACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA

De : Juan Pablo Lescano
<jplescano@inau.gub.uy>

mar, 11 de sep de 2018 12:24

 1 ficheros adjuntos**Asunto :** L.A. 61/18 - ACLARACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA**Para :** Departamento de Compras
<compras@inau.gub.uy>**CC :** Fernando Faget <ffaget@inau.gub.uy>,
Ariel Burmidad <aburmidad@inau.gub.uy>**ACLARACIONES L.A. 61/18**

En el capítulo 13 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE DÉBILES TENSIONES

Alcance de los trabajos, dice:

- obra de enlace sobre línea de propiedad para solicitud de servicio trifásico 400 V 35kW,

Debió decir:

- aun cuando el servicio se otorgue por parte de UTE en 230 V, la acometida entre el medidor y el interruptor de control de potencia (ICP) y la derivación individual, serán de 4 x 16mm². La potencia a solicitar será de 20 kW

--

**Arq. Juan Pablo Lescano**
Jefe de Unidad de Proyectos y Obras | Región 1
Departamento de Arquitectura
jplescano@inau.gub.uy | (+598) 27083656 | www.inau.gub.uy

nuevologoinau.jpg
11 KB

