



***Licitación Abreviada N.º 19/2018***

**“OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE PLAZA DE BARRIO 33 DE LA CIUDAD DE ROCHA”**

**Aclaración N°2**

1- Se constató un error en lámina 2, en el detalle escala 1/25 de pavimento Tipo3, donde se referencia 1 (corresponde a pavimento de hormigón) debe referenciarse 3 (corresponde a piedra partida blanca suelta espesor 8 cm) ya que ese tipo de pavimento es de este último material.

Está correcta la indicación hecha en planta general de pavimentos.

2- En relación a las luminarias se hacen las siguientes aclaraciones:

L1 – columnas de 5,20 mts de altura por encima del nivel de pavimento. Cantidad 9

L2 – columnas de 3,50 mts de altura por encima del nivel de pavimento. Cantidad 13

L3 – columnas de 3,70 mts de altura por encima del nivel de pavimento. Cantidad 4

**SE AGREGAN 2 LÁMINAS CON LAS CORRESPONDIENTES ACLARACIONES**

Rocha, 05 de setiembre de 2018.