

DINACIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS

DEPARTAMENTO SUMINISTROS

AREA LICITACIONES

A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso, 28 de septiembre de 2018.-

**Ref.: LICITACION PUBLICA N° 05/2018**

Objeto: "OBRA LLAVE EN MANO DE AMPLIACION Y RECICLAJE DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL S. ADAMI (MELILLA) INCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA".

**COMUNICADO N° 2 "CONSULTAS"**

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 num. 2 del PCP se realiza la siguiente aclaración:

A la consulta planteada el día 20/09 por Empresa Arq. Nicolas Sosa:

**PREGUNTA :**

En la memoria se plantea:

**37.-** Toda la planta alta y las áreas indicadas en planta baja llevarán cielorraso Tipo DECO, modulares de 0.61m x 0.61m de fibra natural color blanco, sobre perfilera metalica de 15mm de ancho en color blanco también. En el corredor que circunda el hueco de interconexión entre las dos plantas, los cielorrasos serán suspendidos y conformados por láminas plegadas, alternadas en altura, de chapa de aluminio micro perforada en color rojo. Dado que estas chapas pueden deformarse, ellas deberán de contener elementos rigidizadores en su contracara de la cual se suspenderán.

La sala VIP tendra cielo raso de yeso (m<sup>2</sup> 34) de placas de 12.5mm de espesor sobre perfilera galvanizada.

**38.-** Toda la cubierta de chapa trapezoidal llevará de cielo raso placas de madera laminada de 18mm de espesor con una cara buena en eucaliptus (fenólicos multicapa). Este cielo raso cubrirá todo el interior del techo y se prolongara hasta los aleros inclusive, quedando vista la estructura metalica soporte del techo.

No nos queda claro que tipo de cielorraso lleva en planta alta.?

Solicitamos los planos en CAD como se comunico en la visita de obra del día de hoy.(Visita 20/9/18))



**RESPUESTA:**

Como se expresa, bajo cubierta de chapa trapezoidal, llevará un cielo raso de fenólico multi placa de 18mm en toda su superficie, incluyendo los aleros (m<sup>2</sup> 345). Esto es constitutivo del sándwich del techo y cubrirá "toda" la superficie que lleve chapa trapezoidal.

Asimismo y dentro de las oficinas de planta alta y planta baja, a una altura libre (piso terminado –cielo raso interior) de 2.60mts en Planta Alta y 2,80 en Planta Baja, llevara un cielo raso Tipo Deco modular de 0,61m x 0,61m en un total de m<sup>2</sup> 615.

En la circulación perimetral del hueco central, fuera de las oficinas, en planta alta, colgarán suspendidas de cables de acero (altura promedio de 2.90m), un cielo raso conformado por chapas de aluminio micro perforadas color rojo en un total de m<sup>2</sup>90.

En la sala VIP ubicada en planta baja llevará cielo raso de yeso en 34m<sup>2</sup>.  
O sea llevan todos estos cielos rasos dispuestos en los lugares definidos.

A la consulta planteada el día 25/09 por la Empresa, ACRA S.R.L.:

PREGUNTA: Solicitamos una Prorroga de la fecha de Apertura de Ofertas.

**RESPUESTA:** Dado lo exiguo de los plazos, no es posible prorrogar la apertura de la licitación.

**P/LA JEFE DEL DEPARTAMENTO SUMINISTROS**

Jefe de Sección C 8

  
Lorenzo de Medina

En el día de la fecha nos notificamos y recibimos copia del comunicado Nro. 2 de la Licitación Pública Nro. 05/2018.-

Notificado:

Empresa:

Firma:

Contrafirma:

C.I.

**SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO AL 2604 0408 INT 4030**