

Montevideo, 12 de setiembre de 2018.

## A: Compras y Licitaciones

Ref.: Licitación Abreviada N° 114/2018 - "Adquisición de un equipo de vacío para Aspiración central y mantenimiento preventivo y correctivo".

En virtud de la consulta realizada por la firma COCLES S.A, se consulta a División Tecnología Médica de A.S.S.E, quienes nos brindan las siguientes apreciaciones:

En virtud de:

**Pregunta 1** - "¿Se puede cotizar bombas de vacío de tornillos con sistema de capacidad de velocidad variable y motor estándar?".

**Respuesta** - Se puede cotizar bomba de vacío de tornillo, con motor de velocidad variable y motor estándar siempre que cumpla con las condiciones básicas del Pliego Particular de Condiciones.

**Pregunta 2** - "Solo a modo de estar seguro; favor confirmar para la indicación de caudal, si se requiere aspirar 2000 lts/min cuando el vacío sea de -700 mbar.... o si la indicación es solo volumétrica".

**Respuesta** - Se deben asegurar 2000 L /min en condiciones de máximo vacío de trabajo de -700 mbar.

Realizar aclaración en Web de Compras Estatales, y todas las vías que garanticen la debida publicidad de lo actuado.

Saluda atentamente,

  
ANA PARDO  
Dirección Administrativa  
Ctro. Hosp. Pereira Rossell