



FACULTAD DE AGRONOMIA SAYAGO
Lic. Abreviada 05/2018
Sistema de Detección y Alarma

Fecha:
Referencia:

13 de Setiembre 2018
Consultas Empresas

Consulta 1.- Con respecto a Licitación Abreviada N° 5 /2018, se consulta lo siguiente: "Puede admitirse una propuesta basada en transmisión inalámbrica?"

R1: Las empresas deben cotizar de acuerdo a lo solicitado en el pliego que son sistemas cableados, no inalámbricos.

Consulta 2.- Según Pliego: Se plantea una central de incendio para cada edificio las cuales se vincularán por medio de fibra óptica. Existe actualmente una canalización que cruza la Av. Garzón a través de la cual se instalará la fibra óptica de comunicación entre ambas centrales. Se deberán incluir en el presente suministro las interfaces de comunicación necesarias.

R2: Se sugiere que se incluya la fibra óptica en la cotización junto con las interfaces de comunicación.

Consulta 3.- Se debe cotizar la fibra óptica la cual va de un edificio al otro o hay pares libres en la fibra y solo tenemos que cotizar las terminaciones para las comunicaciones en las centrales?

R3: Se debe cotizar la fibra óptica entre edificios. Se deberá agregar un rubro específico.

Consulta 4.- Es posible que nos den planos en DWG? Para esta primera etapa son importantes ya que hay varios metros de cables y cañerías los cuales serían de mucha ayuda para realizar una correcta cotización.

R4: Se adjuntaran los gráficos en formato dwg.-

Consulta 5.- Con respecto a la vinculación mediante fibra óptica de las dos centrales,

- a) ¿contamos con fibra óptica ya instalada?,
- b) de ser así ¿qué tipo de fibra es y de cuántos hilos disponemos?
- c) ¿Cuál es la ubicación de las cajas de conexión en cada edificio?
- d) Con respecto a los planos, ¿se van a enviar planos en DWG?

R5:

- a) **Existe la canalización que vincula ambos predios, y hay fibra óptica que pasa por ella.**
- b) **Ver respuesta N°3.-**
- c) **Son las indicadas en los planos, que van desde la Central de vigilancia en el Edificio Central a el edificio de Biología Vegetal.**
- d) **Ver respuesta N°4.-**