

Ref. LA 06-2018

Consulta

1

En la página 2 del Anexo III de la misma, se encuentra el siguiente párrafo.

“Para el complemento (alcance específico de este llamado), cada zona deberá funcionar en forma autónoma en todos los aspectos, y reportar en forma individual al CM. Las mismas serán identificadas del 1 al 7, y deberán tener alimentación eléctrica individual, con aterramientos, llaves de corte, sirenas sonoras y luminosas en el lugar (zona) y en el CM, etc.”

El sistema actualmente instalado cuenta con una columna en la zona 10 que tiene 2 sensores instalados, 1 para perímetro interno y otro para cruce de calle, si bien entendemos que reportan en zonas diferentes, aparentemente ambos sensores están conectados al mismo comunicador GPRS y utilizan una única toma de alimentación de 220v.

Agradezco se confirme si esto es correcto y se aclare si se puede replicar esta opción para instalar 2 sensores en una única columna que reporten zonas diferentes.

Ejemplo: instalar en la columna entre las zonas 5 y 6 , 2 sensores uno para cada zona que reporten zonas diferentes pero utilizando un mismo comunicador, y una única toma de 220v.

Respuesta:

Actualmente está instalado lo siguiente:

- Zona 8 – 1 sensor 150 metros y 1 transmisor
- Zona 9 – 1 sensor 150 metros y 1 transmisor
- Zona 10, por razones de topología, 1 transmisor y 2 sensores, ambos reportan a la misma zona

Luego las especificaciones del proyecto (alcance) del presente llamado están enumeradas en el anexo III. Toda solución que esté alineada a dichas especificaciones será considerada desde el punto de vista técnico.

Consulta 2

En la página 3 del mismo Anexo, se encuentra el siguiente párrafo.

“Si las comunicaciones son vía ip, en todo el recorrido existe tendido de fibra óptica monomodo, con puntos existentes de red ya listos entre las zonas 3 y 4, entre la 5 y 6, entre la 7 y 8, y al final de la 10.”

Agradezco se aclare a que se refiere con “puntos de red ya listos” y cuantos hay en cada sitio.

Respuesta:

Se adjunta el plano con las ubicaciones de registros actuales y se aclaró en la visita técnica que existen reservas de hilos a nivel de FO. También se especificó en dicha visita que todo recurso que sea necesario utilizar de la red de ZFNP se debe puntualizar claramente en la propuesta de los oferentes.

