

Montevideo, 14 de setiembre de 2018

Consultas realizadas hasta el día de hoy.

- Planta de la zona a intervenir.

No se cuenta con gráficos de las zonas a intervenir, la misma podrá ser aclarada en la visita al sitio.

- sobre desarmado y sustitución de mamparas y cerramientos

- Cuántos vidrios (de qué medida) son los que hay que cambiar?

Todos los cristales (actualmente pintados) de las aberturas existentes hacia el espacio central del edificio, deberán ser cambiados por cristales transparentes.

Se hace referencia a los cristales pintados. El oferente deberá contabilizar y relevar a su cuenta los mismos durante la visita al sitio.

- Definir puerta blindex tamaño y despiece (medidas y diseño de puerta de vidrio templado, metrajes, etc.)

...se removerá la abertura de madera de acceso, que separa el sector de atención al público con la oficina. Sustituyendo la misma por una puerta de cristal templado de 10 mm de espesor, con la colocación de un vinilo translucido o arenado, en toda la superficie de la puerta y con el logo de la institución transparente al centro de la misma.

La abertura a remover corresponde a la puerta existente y su paño fijo. Deberá ser sustituida por una puerta de un metro de ancho y dos metros diez de alto, con un paño fijo superior y lateral, para cubrir la misma superficie a remover.

- Definir mostrador.

El oferente deberá proponer el diseño de mostrador, considerando que deberá contemplar una estantería y cajonera posterior.

- Al sacar las mamparas, se colocarán otras? de que tipo? de aluminio o tabiques de yeso? donde irán ubicadas? llegan hasta el techo? (detalle medidas y especificaciones técnicas de las nuevas mamparas)

No se colocan nuevas mamparas.

-sobre pavimentos

-Cuál es el área que se considera a cambiar y reparar, que estructura tiene?

Se deberá desmontar el piso de madera existente en los sectores que se consideren en mal estado, tanto sea por maderas en malas condiciones como en los que se compruebe el hundimiento del mismo tanto sea con o sin efecto de cargas aplicadas.

El oferente deberá relevar y evaluar las zonas en que el pavimento de madera se encuentre en mal estado, para garantizar luego de la reparación una superficie sana, firme y sin hundimientos, en todo el sector a intervenir.

No se cuenta con cateos previos que determinaran su estructura.

-sobre pintura

-Planta para metraje

Se pintarán todos los paramentos y aberturas salvo que lleven otro acabado claramente determinado.

No se cuenta con una planta del sector. El oferente deberá relevar los paramentos a pintar.

- Plano que se especifique que se retira o demuele

Se procederá al retiro de mobiliario y estanterías previo al comienzo de los trabajos.

Se deberá retirar las mamparas de madera y cristal, separativas entre oficinas.

No se cuenta con planos del sector.

- Plano de arquitectura con medidas y especificaciones técnicas (planta/cortes)

No se cuenta con planos del sector. El oferente deberá contabilizar y relevar a su cuenta los mismos durante la visita al sitio.