
Fwd: Fwd: Hospital de Rocha Salas de Internacion.
1 Mensajes

Fwd: Fwd: Hospital de Rocha Salas de Internacion.

3/10/2018

11:46:27

De: patucha358@gmail.com

Para: jconstruccionesyanexos@gmail.com; compras.rocha@asse.com.uy

Estimados.

Nos dirigimos a Uds, a los efectos de aclarar las siguientes dudas.

Que tipo de calefones y que cantidad ??

Se debe cotizar instalaciones de protección contra incendios??

Saludos.

Hebert Gomez

Buenos días: respondo a lo consultado.

- 1) No se consideraran medidas contra incendio en esta obra.
- 2) El tipo y cantidad de termo acumuladores eléctrico figura en la Memoria de Sanitaria, pagina 4: " los termo acumuladores...serán 9 de 40 lts, tanque de cobre y de marca reconocida en plaza, etc...."

saludos y gracias

va copia para compras del Hospital de Rocha

Arq. Patricia Goncalves

Coordinadora Arquitectura Región Este

patricia.goncalves@asse.com.uy

Tel. 2402 59 97 int 245

----- Forwarded message -----

From: **patriciagoncalvespaz** <patriciagoncalvespaz@gmail.com>

Date: mar., 2 oct. 2018 a las 19:48

Subject: Reenv: Fwd: Hospital de Rocha Salas de Internacion.

To: <patricia.goncalves@asse.com.uy>

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

----- Mensaje original -----

De: "angelica.castro.oriuela" <angelica.castro.oriuela@gmail.com>

Fecha: 2/10/18 19:00 (GMT-03:00)

A: patriciagoncalvespaz@gmail.com

Asunto: Fwd: Hospital de Rocha Salas de Internacion.

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

----- Mensaje original -----

De: "J.C Construcciones" <jcconstruccionesyanexos@gmail.com>

Fecha: 2/10/18 5:39 p. m. (GMT-03:00)

Para: Angelica Castro <angelica.castro.oriuela@gmail.com>

Asunto: Hospital de Rocha Salas de Internacion.

Estimados.

Nos dirigimos a Uds, a los efectos de aclarar las siguientes dudas.

Que tipo de calefones y que cantidad ??

Se debe cotizar instalaciones de protección contra incendios??

Saludos.

Hebert Gomez