

JUZGADOS DE Bme. Mitre 1275

PLANILLA TABLERO DERIVADO TIPO 1

230V trifásico

circ.	Destino	cond.	circ.	interruptor	tipo interr.	diferencial	observaciones
1	luces		II	10A	DIN		
2	luces		II	10A	DIN		
3	luces		II	10A	DIN		
4	luces		II	10A	DIN	25A IV 30mA	agrupa 4 circuitos
5	luces		II	10A	DIN		
6	luces		II	10A	DIN		
7	luces		II	10A	DIN		
8	luces		II	10A	DIN	25A IV 30mA	agrupa 4 circuitos
9	tomas		II	16A	DIN		
10	tomas		II	16A	DIN		
11	tomas		II	16A	DIN		
12	tomas		II	16A	DIN	25A IV 30mA	agrupa 4 circuitos
13	tomas		II	16A	DIN		
14	tomas		II	16A	DIN		
15	tomas		II	16A	DIN		
16	tomas		II	16A	DIN	25A IV 30mA	agrupa 4 circuitos
17	tomas		II	16A	DIN		
18	tomas		II	16A	DIN		
19	tomas		II	16A	DIN		
20	tomas		II	16A	DIN	25A IV 30mA	agrupa 4 circuitos
21	tomas		II	16A	DIN		
22	tomas		II	16A	DIN		
23	tomas		II	16A	DIN		
24	tomas		II	16A	DIN		
25	tomas		II	16A	DIN	25A IV 30mA	agrupa 5 circuitos
	alimentación a tab derivado		III	40A	DIN		
	General		III	100A	DIN		línea existente desde T. Gral.

Tamaño de referencia de gabinete de adosar: 70x90x12