

JUZGADOS DE Bme. Mitre 1275

PLANILLA TABLERO DISTR. 5° P (ex sala de máquinas)

circ.	Destino	cond.	circ.	interruptor	tipo interr.	canalización	observaciones
1	línea existente		III	63A	DIN		
2	línea existente		III	63A	DIN		
3	línea existente		III	63A	DIN		
4	línea existente		III	63A	DIN		
5	línea existente		III	63A	DIN		
6	reserva		III	63A	DIN		
7	reserva		III	63A	DIN		
	General	3x(3x95)		630A	MB	3Ø50	línea existende desde T. Gral.

Tamaño de referencia de gabinete de adosar: 80x120x25cm