

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

## Visita de Obra CDA 4055/2018

FAU Serv. Infr. - D. Técnico [infrafaudt@gmail.com]

Para: [División Licitaciones](#)

miércoles, 10 de octubre de 2018 10:44

Objeto es "Reparación de los Portones del Hangar del Escuadrón Aéreo N° 3".

A la visita se presentó únicamente la Empresa "Automatismos Roma", representada por el Sr. Carlos López, celular 098797650, correo [servicio@roma.com.uy](mailto:servicio@roma.com.uy).

Durante la visita surgieron las siguientes interrogantes y sus respectivas respuestas:

- 1) ¿Se sustituyen los elementos de chapa dañados del portón? No, no se sustituyen, la intervención sólo corresponde al refuerzo estructural de los portones.
- 2) ¿Se puede instalar un burlete de escobilla en vez de uno de goma? Si, se puede instalar un burlete tipo escobilla.
- 3) ¿Se debe indicar plazos de garantía y de reposición de los elementos fungibles que se sustituyan o agreguen al portón (por ejemplo, los rodamientos)? Si, se debe indicar expresamente los plazos de garantía y de reposición de todos aquellos elementos que sean considerados fungibles y que no queden enmarcado dentro del plazo de 10 años solicitado en los recaudos. Es necesario indicar además los valores económicos de estos elementos, de forma de poder evaluar los gastos posteriores por concepto de mantenimiento.
- 4) ¿Los Planos de los recaudos son fieles a la realidad? No, los planos son planos de proyecto y pueden diferir de la realidad, deben ser considerados como planos para evaluar el presupuesto, pero previo al cálculo estructural definitivo deben ser cotejados por la Empresa Oferente.

Sin más que informar, saluda a Ud. atentamente.

Cap. (T.P.)

Arq. Gabriel Furest

--

---

FUERZA AÉREA URUGUAYA  
Servicio de Infraestructura  
División Técnica

---

Av. Don Pedro de Mendoza 5553  
Montevideo, Uruguay - C.P. 12300  
Tel./Fax: (+598) 2222 4101  
[e-mail:infrafaudt@gmail.com](mailto:infrafaudt@gmail.com)

