



190 AÑOS DE CREACIÓN DEL  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA.

COMANDO AEREO LOGISTICO

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Base Aérea "Cap. Boiso Lanza", 10 de octubre de 2018.


**MEMORANDO N° 48.353/18**

**DE:** DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

**PARA:** SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

**ASUNTO:** Ref. Visita de Obra reparación de portones EA3.

**TEXTO:** Elevo a Usted informe técnico de este Servicio, referente a la visita de obra correspondiente a la Compra Directa Ampliada N° 7055/2018, "Reparación de los Portones del Hangar del Escuadron Aéreo N°3", a sus efectos.



Saluda a Ud. atentamente,

P/EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y P/S/O.

EL JEFE DE LA O.C.R.T

TTE. 1º. (AV.)

  
MARTIN TISCORDIO



FUERZA AÉREA  
COMANDO AÉREO LOGÍSTICO  
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA  
DIVISIÓN TÉCNICA

Base Aérea "Cap. Boiso Lanza", 10 de octubre de 2018



Informe N° 4045

SRA. JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA

May. (T.P.) Arq. Esperanza Romano

Presente.-

De mi consideración:

El día lunes 8 de los corrientes, se realizó la Visita de Obra de carácter obligatorio, según lo estipulado en los Pliegos de Condiciones de la Compra Directa Ampliada N° 7055/2018 cuyo Objeto es "Reparación de los Portones del Hangar del Escuadrón Aéreo N° 3".

A la visita se presentó únicamente la Empresa "Automatismos Roma", representada por el Sr. Carlos López, celular 098797650, correo [servicio@roma.com.uy](mailto:servicio@roma.com.uy).

Durante la visita surgieron las siguientes interrogantes y sus respectivas respuestas:

- 1) ¿Se sustituyen los elementos de chapa dañados del portón? No, no se sustituyen, la intervención sólo corresponde al refuerzo estructural de los portones.
- 2) ¿Se puede instalar un burlete de escobilla en vez de uno de goma? Si, se puede instalar un burlete tipo escobilla.
- 3) ¿Se debe indicar plazos de garantía y de reposición de los elementos fungibles que se sustituyan o agreguen al portón (por ejemplo, los rodamientos)? Si, se debe indicar expresamente los plazos de garantía y de reposición de todos aquellos elementos que sean considerados fungibles y




que no queden enmarcado dentro del plazo de 10 años solicitado en los recaudos. Es necesario indicar además los valores económicos de estos elementos, de forma de poder evaluar los gastos posteriores por concepto de mantenimiento.

- 4) ¿Los Planos de los recaudos son fieles a la realidad? No, los planos son planos de proyecto y pueden diferir de la realidad, deben ser considerados como planos para evaluar el presupuesto, pero previo al cálculo estructural definitivo deben ser cotejados por la Empresa Oferente.

Sin más que informar, saluda a Ud. atentamente.

Cap. (T.P.)

  
Arq. Gabriel Furest

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Cnel. (Av.) Juan Hernández

Presente.-

De mi consideración:

Conforme a lo informado anteriormente, elevo a usted a los efectos de Notificar a la División Licitaciones y que dicha División comunique las respuestas a la Empresa.

Saluda a Ud. atentamente.

LA JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA

May. (T.P.)

  
Arq. Esperanza Romano

