

## EDIFICIO SARANDI 450 - ACTUALIZACION ASCENSOR CONSEJO DIRECTIVO

### ACLARACIONES 1 LLAMADO LICITACION ABREVIADA N° 80 / 2018

---

En la visita realizada el martes 09 de octubre de 2018, han surgido una serie de aclaraciones que deberán ser publicadas para su consideración:

1. Alimentacion Eléctrica.

La alimentación será en 380.

El presente llamado no incluye la alimentación eléctrica desde el nuevo Tablero General del edificio ubicado sobre la peatonal Sarandi.

2. Albañilería.

En la Sala de Máquinas del Ascensor, se deberán cubrir con placa cementicia parcial (a modo de cenefa) las cañerías existentes de evacuación del Baño ubicado en el piso superior, dejando puntos de inspección en aquellas que posean los registros correspondiente.

El cierre del ducto del Ascensor a nivel de PB, en la zona en donde se anula la puerta lateral de la cabina, será en placa cementicia y será realizada por la Empresa responsable de las obras de la Sala de Exposiciones actualmente en ejecución.

3. Planos

Se adjuntan Planos, que si bien corresponden a la instalación contra incendios, sirven para identificar y determinar medidas y áreas existentes.

División Edilicia del SODRE

Sarandí 450 – 4º Piso                      2915 24 25

Arquitecto Daniel Barreira              099 035 554

Arquitecta Lorena Lungo                099 292 613