

ACLARACIONES 1 LLAMADO LICITACION ABREVIADA N° 81 / 2018

En la visita realizada el martes 10 de octubre de 2018, han surgido una serie de aclaraciones que deberán ser publicadas para su consideración:

1. Alimentacion Eléctrica.

La alimentación será en 380.

El presente llamado no incluye la alimentación eléctrica desde el nuevo Tablero General del edificio ubicado sobre la peatonal Sarandi.

2. Ubicación del Equipo Exterior.

Se modifica la ubicación del Equipo Exterior, lo que permitirá facilitar el montaje del mismo desde la calle Misiones.

Será sobre la azotea de las antiguas oficinas del Centro de Computos, e incluirá (como se especificaba en el llamado) la estructura portante del mismo, debiendo evitarse su descarga sobre la misma, dado que su sistema es de bovedilla de principios del siglo XX. Desde esta nueva ubicación, se atravesara la pared con los ductos de alimentación y retorno bajando hacia el patio como se indico en el llamado original.

3. Retorno.

El retorno se podrá realizar concentrado a través de un único pleno ubicado en la futura Sala de Dimers, según lo visto en el lugar, y desde allí hacia el patio antes mencionado.

4. Calefaccion en Subsuelo.

Ante el planteo realizado por los Técnicos de las diferentes Empresas que participaron de la visita, se debe complementar en Invierno, el sector localizado en el Subsuelo, ya sea incorporándole en los lugares que así lo requieran, los ductos que se consideren necesarios para cubrir este sector. Podrán presentar otras alternativas, como equipos independientes del Equipo Principal u otro tipo de calefacción (eléctrica) que complemente el Equipo Principal.

5. Planos

Se adjuntan Planos, que si bien corresponden a la instalación contra incendios, sirven para identificar y determinar medidas y áreas existentes.

División Edilicia del SODRE

Sarandí 450 – 4° Piso 2915 24 25

Arquitecto Daniel Barreira 099 035 554

Arquitecta Lorena Lungo 099 292 613