



Paysandú, 10 de octubre de 2018.

COMUNICADO 1

Licitación Abreviada 89595/1

Referente a la Licitación Abreviada 89595/1 "Suministro de luminarias para Alumbrado Público" debido a consultas realizadas, ésta Intendencia responde lo siguiente:

Consulta 1: El pliego dice: "Cantidad de artefactos potencia mínima de 120watts = 290 .- (ESTOS SON PARA CALCULO)".

Eso es lo que pide el pliego, asimismo se pide valores lumínicos mínimos.

La consulta es:

Si se cumple los valores lumínicos solicitados, se puede cotizar menos potencia en Watts?

Respuesta 1: Es correcto, si cumple con niveles lumínicos se toma como válida.-


ANA M. MARZIOTTE
Encargada de
Oficina de Compras