



Paysandú, 11 de octubre de 2018.

COMUNICADO 2

Licitación Abreviada 89595/1

Referente a la Licitación Abreviada 89595/1 "Suministro de luminarias para Alumbrado Público" debido a consultas realizadas, ésta Intendencia responde lo siguiente:

Consulta 1: En la página de compras estatales aparecen indicadas como ítems de la licitación "Artefacto con brazo para alumbrado público" que no se condice con lo indicado en el pliego página uno "...a los brazos de los postes existentes..."

Agradecemos confirmar si el objeto de la licitación son únicamente las luminarias o deben cotizarse brazos para las mismas.

Respuesta 1: Se debe cotizar de acuerdo a lo que indica el pliego de condiciones. SOLO LUMINARIAS.

Consulta 2: Se indican dos potencias de luminarias, pero un único escenario, confirmar si son 322 luminarias que cumplan con el escenario propuesto o faltaría un escenario.

Respuesta 2: ver compra que consta de dos ítems potencia de 120 watts para el escenario y las de 80 watts son solo para marcar accesos.-


Referencias para calculo.-

cantidad de artefactos potencia mínima de 120watts = 290.- (estos son para calculo)

Cantidad de artefactos potencia mínima de 80watts = 32

Consulta 3: ¿El ensayo LM-79 es excluyente presentarlo para la potencia a ofrecer?

Respuesta 2: NO.-


ANA M. MARZIOTTE
Encargada de
Oficina de Compras