


PLANILLA DE ABERTURAS

TIPO	PCF1	CANT.	1	UBICACION	SALA DE BOMBEO SS, SECTOR IV
------	------	-------	---	-----------	---------------------------------



GENERALIDADES: PUERTA, MARCO Y VIDRIO CORTAFUEGO CON RF 60

HOJAS: DOBLE CHAPA GALVANIZADA, FONDO ANTIOXIDO EPOXI. RELLENO LANA DE ROCA 150kg/m³, PROVISTO DE ALOJAMIENTO DE JUNTA INTUMESCENTE, ESPESOR DEL CIERRE 50mm.

MARCO: CHAPA GALVANIZADA N°16, FONDO ANTIOXIDO EPOXI.

VIDRIOS: VISOR 0.30m x 0.40m TIPO PLIKINTON ESPESOR 22mm.


TERMINACIÓN: PINTURA POLVO EPOXI AL HORNO (ACABADO RAL 7035)

MOVIMIENTO: BISAGRA REFORZADA EN ACERO DE 3 ALAS, CON PERNOS DE ACERO INOXIDABLE.

MANIOBRA Y CIERRE: MANIJA EN POLIAMIDA CON ALMA DE ACERO, CERRADURA DE SEGURIDAD, CIERRE CON AUTOBLOQUEO EN HOJA.

OBSERVACIONES : PUERTA CORTAFUEGO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA

	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA	SERVICIO:	FACULTAD DE CCEE	LAM. N°:	PCF
	DIRECTOR: ARQ. J.P. URRUZOLA	OBRA:	EXTINCION DE INCENDIO		
	PROYECTO: ARQ. JORGE PAGANI		PUERTA CORTAFUEGO		
	DIBUJANTE: PILAR AYUB	FECHA: JUNIO 2018	ESCALA	1/50	