



UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA  
URUGUAY

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ARQUITECTURA

Montevideo, 10 de diciembre de 2018.

**Marianela Rojas**  
Sección Compras - Facultad de Enfermería

**Lic. Sergio González**  
Asistente Académico - Facultad de Enfermería

**Licitación Abreviada N° 5/18**

**Obras de Accesibilidad**  
Facultad de Enfermería – Jaime Cibils 2810

– **Aclaraciones**

### **CONTRAPISOS**

Se consideran incluidos dentro del ítem 3.1 (Modificación de Niveles) la realización de contrapisos correspondientes a los nuevos niveles planteados (rampas RA1 y RA2)

Los contrapisos a construir deberán tener un espesor mínimo de 10cm y estar armados con una malla electrosoldada tipo Mallalur C-30.

Arq. Cecilia Hernández  
**Dirección General de Arquitectura**

Dirección General de Arquitectura  
Avda. 18 de Julio 1969, 3er. Piso – C.P.: 11.200  
Tel.: (598) 2400 1974 / 2408 5906  
Montevideo – Uruguay