



A: Potenciales oferentes
De: Comisión Asesora de Adjudicaciones

Fecha: 14 de febrero de 2019

Asunto: Licitación Pública Nacional 10/2018 para la ampliación y acondicionamiento del liceo de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo.

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación de referencia, se comunica las siguientes aclaraciones:

Consulta 1:

Respecto a la tubería de efluentes a gravedad forzada tenemos la siguiente consulta:
De acuerdo a lo expresado en el ítem 1 de la memoria descriptiva y constructiva la tubería a instalar es de 860 m de largo, sin embargo en el plano "Planta y perfil tubería saneamiento" la longitud indicada de dicha tubería es 682 m.
Debido a que el rubro se debe cotizar como 1 global, consultamos cuál de las dos longitudes debemos considerar.

Respuesta 1:

Se debe considerar para la cotización la longitud indicada en el plano "Planta y perfil tubería saneamiento" que se corresponde con 682 m.
Se cometió un error de tipeo en la Memoria descriptiva y constructiva de instalación sanitaria.

Consulta 2:


Fosa séptica: la excavación para la fosa séptica es de aprox. 3,50m al no contar con cateos del suelo, estimaremos una excavación en tierra. Se consulta si para el caso de encontrar con roca o tosca dura, se pagará sobreprecio por imprevistos de obra.

Respuesta 2:

Entre los recaudos a los que tienen acceso los interesados en los pliegos, se encuentra la carpeta 6.10 ANEXO J INFORME DE CATEOS. En dicho informe el cateo C1, se realizó en coincidencia con la ubicación de la fosa séptica en cuestión a construirse.


Dra. Patricia Barragán


Cr. Alejandro Gionannini


Proc. Ma. Eugenia Neme