

Montevideo, 27 de mayo de 2019.

**Adjunto respuesta a consulta efectuada por una empresa interesada en el presente llamado con respecto a la licitación N°4/002/2019 - Construcción de un mínimo de 20 viviendas más SUM para pasivos en Montevideo, calle Mercedes:**

**PREGUNTA 1**

**16.11.- PROTECCIONES**

***b.- Barandas de escaleras, circulaciones, terrazas o balcones.***

*"Todas las baranda de protección tendrán un alto mínimo de 1 metro y sus huecos o vacíos no podrán exceder los 14 centímetros libres en sus elementos. Deberán cumplir con la Normativa de accesibilidad Departamental y con la Norma UNIT vigente al mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación.*


*Las barandas de escaleras de interiores del conjunto, deberán ser de aluminio no admitiéndose otro material.*

*Se presentará detalle a escala 1.20, indicando claramente la solución de fijación.*

*No se aceptará vidrio en barandas.(p120)"*

¿Se admiten barandas exteriores de terrazas o balcones en hierro?

**Respuesta a pregunta 1 – No**

*Revisado 27/5/19*  


**Por CAA**

**Arq. Emiliano Sandoval**

Sibila Rodríguez Berriel  
Of. Licitaciones de Obras  
Div. Técnica Administrativa DGS  
M.V.O.T.M.A.