

P: Buen día, según la respuesta obtenida aguardo nos puedan confirmar día y horario para poder relevar alguno de los locales de Montevideo, propongo Juzgados de Paz de la calle Zabala, pero podría llegar a ser otro según la conveniencia.

R: Día y hora de visita: Martes 30 de abril, 13:00hs, Zabala 1367 (planta baja).

P: Buen día, referente al ítem A agradezco nos confirmen como se componen los nuevos puestos de datos, se debe agregar eléctrica y canalizaciones o solo considerar un puesto con dos conectores RJ 45?

R: El puesto de datos está compuesto tal como se indica en el pliego al finalizar el detalle de trabajos del ítem A, dos RJ-45 y cinco tomacorrientes (tres tipo schuko y dos tipo tres en línea). La instalación debe contemplar la tirada de los cables de red hasta el rack y los cables de eléctrica hasta el tablero de eléctrica de Informática.