



Asunto: L.A 5/19

COMUNICADO N° 2

20 MAY 2019

**L.A. 5/19- DESAGÜES PLUVIALES EN SECTORES
MANTENIMIENTO Y TORNERÍA – TALLER GENERAL
PEÑAROL.-**

Consultas realizadas por posibles oferentes.

1- Lugar asignado para almuerzo del personal.

Como se ha dicho en comunicados anteriores, la Gerencia de Material Rodante proporcionará un vagón con candado, éste vagón está dividido en tres sectores, un sector para guardar herramientas, un sector de cocina (con instalación eléctrica) y otro para almorzar.

También tiene un reflector por seguridad, puede ser que necesite ser limpiado y que la empresa tenga que hacer alguna pequeña reparación, como realizar un provisorio de luz para que quede en óptimas condiciones.

2- Consulta respecto al diámetro de la cañería nueva.

Aunque la Unidad Gestora de Inmuebles/Arquitectura calculó a través de los planos el caudal que correspondería a cada cañería suspendida y de bajada, se resalta lo escrito en el Anexo Técnico: Ítem 2.3 - Especificaciones Técnicas:

"Los detalles, aun cuando no se haga referencia a ellos, así como aquellas obras e instalaciones que sean imprescindibles realizar para la terminación satisfactoria del conjunto proyectado, se considerarán de hecho incluidos en la propuesta, correspondiendo al Contratista señalar las posibles omisiones que en este sentido existan. Dependerá del proveedor la verificación de las medidas en obra, longitud horizontal pendiente, longitud vertical, etc."

Si la empresa oferente considera que el diámetro de 110 mm no dará a basto para las lluvias actuales, podrá especificar en el rubrado el diámetro que considere adecuado para el caudal que se desprenda de sus cálculos.


Laura Martusciello
GERENCIA DE ADQUISICIONES