



**MVOTMA**  
Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

**DINAVI**  
Dirección Nacional  
de Vivienda

Montevideo, 9 de agosto de 2019.

## ACLARACIÓN CON CONSULTA AL LLAMADO DE REFERENCIA

Ref: LICITACION N° 7/002/2019, PP, CALLE CERRITO 632, CIUDAD DE MONTEVIDEO, PASIVOS.

### PREGUNTA

Consultamos si la carga a solicitar para viviendas de 1 dormitorio es 3.7 kw monofásico.

### RESPUESTA

*Sí, la carga a solicitar para viviendas de 1 dormitorio es 3.7 kw monofásico.*

Por División Planificación y Diseño.

Arq. Virginia Irazoqui

*Recibido P18119*

Sibila Rodríguez Berríel  
Of. Licitaciones de Obras  
Div. Técnica Administrativa DGS  
M.V.O.T.M.A.