

Montevideo, 14 de Junio de 2019.-

**Consultas Licitación Abreviada 28/2019: "Techado de la cancha existente del Liceo N°40"**

**Consulta:** Nuestra empresa solicita si para el Item 1 silla carmica y para el Item 28 silla de profesor la sujeción de las placas o piezas de madera asiento y respaldo a la estructura metálica se podrá realizar mediante tornillos Allen de 1/4 con cabeza frezada con hexágono embutido de acero inoxidable ?

Los tornillos de acero inoxidable son de mejor calidad que los solicitados en el pliego. Nuestra empresa a entregado en PAEMFE y CND estas mismas sillas armadas con tornillos Allen en acero inoxidable.

**Respuesta:** De acuerdo a lo solicitado se considera de recibo la variante de sujeción mediante tornillo tipo Allen 1/4" de acero inoxidable. Es importante la tuerca con freno para evitar su giro y posterior pérdida de sujeción.

COMISIÓN ASESORA DE ADJUDICACIONES