



ANEP - CO.DI.CEN

AREA DE PROYECTOS



**dirección sectorial de
infraestructura**

OBRA:	LICEO DE GUICHON	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	PAYSANDU	2/2019	31
PLANILLA DE LUMINARIA	Cartel	TOTAL	8
			HOJA
			1 de 8



DESCRIPCIÓN	Encendido automatico, autorizadas por el Dpto. de Bomberos.
LAMPARA	LEDs de alto brillo
COLOR	Blanco y transparente
CUERPO	Polycarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 20 Clase 1
DIFUSOR:	
AUTONOMÍA	de 4 a 12 horas
ENCENDIDO	Instantáneo ante falta de tensión de red
INDICADORES	ON-OFF, de Batería en Carga y Batería Baja
EQUIPO	De encendido y control de carga electrónico
BATERÍA	Niquel Cadmio sin mantenimiento 4 volt. 2 Amp/hs.
RECARGA	Automática con tensión de red 230/240 V.
DIMENSIONES	

DESTINO	CANTIDAD
4	1
17	1
18	3
110	1
116	1
SUB-TOTAL	7

DESTINO	CANTIDAD
112	1
SUB-TOTAL	1

OBSERVACIONES:

De igual Calidad y Performance o Superior