



ANEP - CO.DI.CEN
AREA DE PROYECTOS



dirección sectorial de
infraestructura

OBRA:	LICEO DE GUICHON	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	PAYSANDU	2/2019	33
PLANILLA DE LUMINARIA	L7	TOTAL	24
			HOJA 3 de 8



DESCRIPCIÓN	Encendido automatico, autorizadas por el Dpto. de Bomberos.
LAMPARA	90 a 99 LEDs de alto brillo
COLOR	Blanco Nieve o Marfil
CUERPO	Polycarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 20 Clase 1
DIFUSOR:	Traslucido
AUTONOMÍA	de 4 a 12 horas
ENCENDIDO	Instantáneo ante falta de tensión de red
INDICADORES	ON-OFF, de Bateria en Carga y Bateria Baja
EQUIPO	De encendido y control de carga electrónico
BATERÍA	Niquel Cadmio sin mantenimiento 4 volt. 2 Amp/hs.
RECARGA	Automática con tensión de red 230/240 V.
DIMENSIONES	

DESTINO	CANTIDAD
4	1
8	1
12	1
17	1
18	5
104	1
105	1
110	1
106	1
107	1
108	1
114	1
115	1
116	2
SUB-TOTAL	19

DESTINO	CANTIDAD
112	4
101	1
SUB-TOTAL	5

OBSERVACIONES: Marca: Atomlux Modelo: 2045 LED
De igual Calidad y Performance o Superior