



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

Montevideo, 29 de octubre de 2019

CIRCULAR Nº 3
LICITACION ABREVIADA 660/19 (en ACCE 19660/2019)

Obra integral de instalación eléctrica Escuela 304
Campamento Parque del Plata, Canelones

ADENDA – PRÓRROGA

Se modifica plazo para:

- La presentación de ofertas: **lunes 4 de noviembre 2019 a las 11 horas (Apertura Electrónica)**.
- La solicitud de aclaraciones: **jueves 31 de octubre 2019** que se responderán hasta el 1° de noviembre 2019

ACLARACIONES

- 1. Pregunta:** Las líneas de alimentación previstas para cabañas son de 16 y 25 mm² respectivamente (derivaciones TG 01 y TG 02), las cuales se prevén instalar en saltos, según lo indicado se deben reutilizar las mismas canalizaciones de entrada desde la primer cabaña a las sucesivas, ¿Dichas canalizaciones poseen las secciones adecuadas?

Respuesta:

Se debe verificar en obra tanto el estado de las canalizaciones como su factibilidad en el renhebrados de las mismas.

- 2. Pregunta:** ¿La misma sección de conductores se mantiene hasta el último salto?

Respuesta:

Si, se mantiene hasta el último salto.

- 3. Pregunta:** ¿Los saltos se realizarán en los tableros o cajas de registro?

Respuesta:

Se realizan en las cajas de registro y según lo que pide la memoria.

- 4. Pregunta:** ¿El mástil del pararrayo tiene el mismo diámetro en toda su extensión?

Respuesta:

Si, el mismo diámetro.



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

- 5. Pregunta:** En planos figuran líneas monofásicas para los tableros existentes TB1 y TB2, sin embargo según imagen de visita el tablero TB1 posee alimentación trifásica, ¿cuál es el criterio a tomar? Adjunto imagen de TB1

Respuesta:

Es correcto figuran líneas monofásicas en el Esquema Unifilar, las mismas deberán ser trifásicas para ambos tableros.

Información brindada por el Componente Planta Física

Componente Adquisiciones