



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

Montevideo, 4 de diciembre de 2019

CIRCULAR Nº 1

LICITACION ABREVIADA 740/19 (en ACCE 19740/2019) TRABAJOS EN LA ESCUELA Nº 317 de MONTEVIDEO

ACLARACIONES

- Pregunta:** Qué sistema de encendido tendrán las luminarias de columnas? ¿Fotocélula, interruptor horario? En ese caso, donde se ubicarán?
Respuesta: Fococélula y su ubicación se encuentra en el detalle de luminarias en columnas.
- Pregunta:** Las columnas solicitadas son importadas y no existe stock, por lo que su entrega tiene una demora mínima de 60 días según el importador. Se ha considerado esa posibilidad?
Respuesta: Se consideró esa posibilidad.
- Pregunta:** Para realizar el izaje de las columnas se debe ingresar maquinaria pesada. Se dispone de un portón pequeño de 2 mts y un camino angosto con una pendiente importante. no es posible acceder con dicha maquinaria a la columna del sector posterior por tener el corredor techado que impide el paso. que alternativas se puede considerar? Podría ser posible una columna de menor altura que permita su izaje con maquinaria más liviana?
Respuesta: La colocación de esa columna se pensó, ingresando por el pasaje de las viviendas a través del muro.
- Pregunta:** En las columnas de cancha se pide eliminar las luminarias, dichas columnas no cuentan con cajas, ¿en qué condiciones se dejar el cable en columna? se debe colocar una caja?
Respuesta: Se pide retirar todo el cableado.

Información brindada por el Componente Planta Física

Componente Adquisiciones

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100.
Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy