
A: **Potenciales oferentes**

De: **Comisión Asesora de Adjudicaciones**

Fecha: **10 de febrero de 2020**

Asunto: **Solicitud de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional 6/2019 para la ampliación, adecuación y acondicionamiento de la Escuela Técnica de La Unión, departamento de Montevideo.**

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional 6/2019 consistente en la ampliación, adecuación y acondicionamiento de la Escuela Técnica de La Unión, departamento de Montevideo, se comunican las siguientes aclaraciones:

Consulta 1:

1.-Sobre Muros.

En Sector C, en el paramento donde se encuentran las mesadas de hormigón, en Planta baja, se indican 2 Tipos de muros:

M7a y M12a.

Creemos que el correcto es el M12a, ya que se visualiza muro doble.

Favor confirmar que en dicho paramento no se debe de considerar muro de ladrillo calado.

(Se Visualiza correctamente Muro tipo M7 calado en sector C en planta alta Sector escalera)

Respuesta 1:

En planta baja sobre mesadas de hormigón armado (locales de cantina y talleres) la indicación es correcta, el muro macizo es doble tipo M12a, pero frente a las ventanas tipo A4, A5/1 y A5/2 por delante pasa el muro de ladrillo de hormigón calado tipo M7a, a modo de protección.

Ver la FACHADA POSTERIOR CORTE X0 en L16A11. En dicha lámina se expresan los despieces para los dos tipos de muro calado de ladrillo de hormigón, el de la fachada posterior y la caja de escaleras correspondientes ambos al SECTOR C AMPLIACION.

Aclaración de oficio:

Se sustituye el archivo **MON-MON-ETU-L16A11 a L19A14 ALZADOS proyecto.dwg**. En la versión corregida, se incorpora en L16A11 el CORTE X3 FACHADAS PATIO donde por error se encontraba el CORTE X2 ya expresado en L17A12 CORTES X1, X2 y X5.



Dra. Patricia Barragán



Cr. Alejandro Giovannini