



## INTENDENCIA DE SORIANO Departamento de Obras



Mercedes, 5 de marzo de 2020.

**REF. Respuestas a consultas sobre Licitación Pública Nacional Nº1/2020 - Acondicionamiento de pavimento y obras de arte de camino que une Ruta Nº21 y Agraciada.**

De acuerdo a las consultas realizadas por la empresa Hernández y González S.A se detallan las respuestas a los puntos consultados:

- 1- El porcentaje que se establece para el Rubro "Imprevistos" es del 5 % de la oferta.
- 2- De acuerdo al informe del Director de la Unidad de Coordinación y Planificación Estratégica de la Intendencia de Soriano, Señor Andrés Magnone, de fecha 17 de enero de 2020, adjunto en el expediente municipal número 37220 "Obras c- Licitación ac. Camino Agraciada", resulta que: *"El precio de oficina para la presente licitación asciende a la suma de pesos uruguayos ciento veintidós millones cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro (\$ 122:055.744), el cual fue aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización".-*
- 3- Cartel de obra es uno sólo. No existe porcentaje máximo ni mínimo para el Rubro 1 Movilización.
- 4- El espesor correcto es de 11cm.
- 5- Los trabajos comprendidos en Bases de Pavimentos están especificados y corresponden a los rubros 4 y 5 del Cuadro de Metrajes (Anexo V Especificaciones Técnicas Particulares). El CBR correcto es el que surge en la lámina Nº2, esto es: CBR >60%.
- 6- Efectivamente los numerales 2.7 y 2.8 no corresponden a esta obra.
- 7- El rubro 11 comprende los cabezales de hormigón de las alcantarillas de caños.
- 8- Las señales serán de 75x75 cm y cumplirán en todo lo establecido en la norma de Señalización Vertical del M.T.O.P.
- 9- La señalización horizontal cumplirá en todo lo establecido en la norma de Señalización Horizontal del M.T.O.P. y el ancho de línea será de 10cm. La pintura es en caliente.
- 10- Las banquetas debe ser incluidas en el rubro 3 (Limpieza y perfilado de cunetas) del Cuadro de Metrajes (Anexo V





## INTENDENCIA DE SORIANO Departamento de Obras



- 2020 Especificaciones Técnicas Particulares Punto 1.). Las especificaciones de la banquina son análogas a las descritas en Bases de pavimentos (Anexo V Especificaciones Técnicas Particulares Punto 2.5.) debiéndose tener presente que el CBR correcto será el  $CBR > 60\%$ .
- 11- Las ofertas deberán ajustarse a la descripción del objeto requerido.-

Ing. Paulo Finochio  
Dpto. de Obras