TRÁMITE ANTE UTE:
MODALIDAD TARIFARIA THE (TARIFA HORA ESTACIONAL)
POTENCIA VALLE = 40kW POTENCIA PUNTA—LLANO = 30kW
TENSIÓN = 400V FASES = TRIFÁSICO (TT)
(EXISTE SERVICIO 4.4KW No.MED.24150100064629060)

CGP UTE

KWh/KVArh

SP o XLPE 3x16+N16+T16

COORDINAR DISEÑO Y UBICACIÓN CON UTE

ICP UTE

60

TG/TA (DIRECCIÓN)

16200

60 20kA 4P

100/300mA

REPARTIDOR MODULAR
TETRAPOLAR 100A

COLILLAS INDIVIDUALES

NEUTRO
SpN FUSIBLE
NH-gG
63A

Categoría = I-II
3P+N
In 8/20µs = 25kA
Imax 8/20µs = 100kA
Imp 10/350µs = 25kA
Cartucho Recambiable

A ESTIMAR

3x6+N6+T6

RESERVA
TABLERO (B)
(FUTURO)
Q EST. 16KW

RACK CEIBAL

SP 3x10+N10+T10

solenoide
NA 7w/230V
válvula sanitaria

FUENTE
ALARMA 1

FORZADOR
BAÑO SM

CORTE MANUAL
DIRECCIÓN

BORNERA 5P

AA
1.5KW

AA
1.5KW

CONTROL

TC (COMEDOR)

16200

RESERVA
TABLERO (D)
(FUTURO)
Q EST. 9KW

CALEFON 1

CALEFON 2

FREEZER 1

FREEZER 2

FUENTE
ALARMA 2

HUMOS

HORNO
PASTELERO

COCINA
COMBINADA

VAPORES

AA
2KW

AA
2KW

REFERENCIAS.—

- CAJA DE CENTRO (CC)
- CAJA DE BRAZO (CB)
- UNIPOLAR (U)
- BIPOLAR (B)
- 2 SECCIONES (2S)
- COMBINACION (C – combi)
- TRIPOLAR (TR)
- PULSADOR I/O (P10)
- MANDO A DISTANCIA (MD)
- TERMOMAGNETICA EN CAJA EMBUTIDA (TM)
- FOTOCELULA (FC)
- TOMA CON LLAVE CALEFON UNICO CON MODULO LINEAL (TLC)
- TOMA SHUCKO (TS)
- TOMA C/LLAVE SHUCKO (TLS)
- PULSADOR (P)
- CAJA TOMAS MÚLTIPLES PUESTO DE TRABAJO S/DET.
- CAJA TOMAS MÚLTIPLES CARGADORES CEIBAL S/DET.
- CAMPANA 220V (220)
- TIMBRE DE CALLE (BV)
- TOMA TELEFONICA (TEL)
- ENLACE AEREO ANTEL (ETEL)
- BOMBA DE AGUA (BAB – BAIB)
- FLOTADOR (FL)
- CALEFON (CCC)
- AA INTERIOR (AAINT)
- AA EXTERIOR (AAEXT)
- VENTILADOR DE PARED (VP)
- MATAMOSCAS S/PLANILLA (MTM)
- ARTEF. 1X18 (1X20)
- ARTEF. 2X18 (2X20)
- ARTEF. LED FORMATO 1X36 (1X40)
- ARTEF. LED FORMATO 2X36 (2X40)
- ARTEF. EMERGENCIA (LEM)
- PROYECTOR LED (AC)
- TABLERO (TAB)
- REGISTRO (CP)
- CENTRALIZACION (CT)
- MEDIDORES (EQUIPO) (M)
- CAJA COP (COP)
- CAMARA 20X20X20 (20)
- CAMARA 40X40C40 (40)
- TOMA DE TIERRA (JABALINA) (JT) EN CAMARA DE 40x40C40
- CAMARA 60X60X60 (60)
- PUNTERO (PUNTA)
- INDICE DE ALIMENTADOR (F)
- SOPORTE O COLUM. DE H.A (CH)
- SOP. O COLUM. DE MADERA (CM)
- SOP. O COLUM. DE HIERRO (CF)
- EXTRACTOR (EE)
- SENSOR (SA)
- FUENTE ALARMA (FA)
- CENTRAL/TECLADO ALARMA (TA)
- SIRENA ALARMA (INT. O EXT.) (SIA)
- ENERGIA SALE SUBIENDO (SS)
- ENERGIA SALE BAJANDO (SB)
- ENERGIA LLEGA SUBIENDO (LS)
- ENERGIA LLEGA BAJANDO (LB)
- CAPTOR PDC Y BAJADA PARARRAYOS S/PLANILLA (CPT)
- TRAMO PVC EMBUTIDO

ALTURAS MINIMAS

	1.20m (NPT)
	0.40m (NPT)

TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU CON EL DIRECTOR DE OBRA

CONDUCTORES

INDICACIONES

SE EMPLEARAN COMO MINIMO PARA:

- ILUMINACION: LINEA 1mm² ,PROTECCION 2mm²
- ILUMINACION EXTERIOR: LINEA 2mm² PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE SIMPLE: LINEA 1mm² ,PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE CONEXIONADO EN SALTO: LINEA 2.5mm² ,PROTECCION 2.5mm²

EL INSTALADOR ELECTRICO DEBE CONSULTAR:

- PLANOS DE PLANTA
- ESQUEMA UNIFILAR
- MEMORIA PARTICULAR
- PLANILLADO DE DETALLES (ANEXO A)
- PLANILLADO DE LUMINARIAS (ANEXO B)

REVISIONES

fecha	rubro	técnico	firma

ANEP PAEPU
Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya

OBRA	ESCUELA N° 112 – Dolores ETAPA 1	
archivo: techos.dwg	ESQUEMA UNIFILAR ETAPA I escala 1/100	e2