



Consejo de Educación  
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL  
División Arquitectura

---

consulta 1

cuales son las características de la malla electrosoldada tipo "stadiun" y si es por eso la altura tan singular 206 cm. Pues las que yo conozco de plaza desde armco a las importadas son de 200 cm en rollos de 25 a 30 mts

R: Esas mallas de acero, tienen un proceso de galvanizado en caliente con terminación de pintura electrostática.

consulta 2

me sirve tambien si me orientan sobre quien la comercializa, espesor del alambre, terminacion, tamano del rectangulo de la cuadrícula

R: Las importa hierromat, trama de 65 x 200 mm

consulta 3

los portones de hierro tipo h1 y h2 que llevan la misma pasadores al suelo y no llevan parante horizontal superior, por lo tanto no llevan pasador superior.

R: No llevan parante superior fijo, permitiendo la entrada de un camión o una ambulancia a modo de ejemplo. Lleva pasador abajo y picaporte con cerradura tipo Star.

consulta 4

en el grafico aparece una planchuela horizontal de 1y1/4 x 1/4, es la estructura de la hoja o es un travesano superior

R: Es la estructura de la hoja.

1- En la visita de obra pudimos constatar que hay 3 postes de hormigón en mal estado. ¿Modificamos esa cantidad en el rubrado o se cobra luego como adicional?

R: Hay que cotizarlo aparte, fuera del rubrado, así no se modifican cantidades y después se estudia las variantes.



Consejo de Educación  
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL  
División Arquitectura

---

2- Por otro lado, en el plano adjunto se indica que el tipo de tejido perimetral sera malla electrosoldada STADIUM. Ese sistema requiere ser colocado juntamente con los pilares para optimizar el desperdicio en los paneles. Para eso se debe cotizar la colocación juntamente con los pilares y eliminar los pilares existentes de hormigón.

**R: Se pretende aprovechar los pilares existentes, solo hay que cotizar la malla solicitada.**

La pregunta es: ¿se debe cotizar ese modelo completo eliminando los pilares de hormigón o cotizamos los paneles STADIUM entre cada pilar?

**R: Solo se cotiza los paneles con su correspondiente fijación a los parantes existentes.**