



SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA POR CONTRAPISO O ENTERRADA A 0,40m DE PROFUNDIDAD MINIMA.
- CAÑERIA EMBUTIDA O APARENTE
- CAÑERIA EMBUTIDA EN LOSA.
- UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- DOS CAJAS DE LLAVE CON UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL Y UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CADA UNA, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- "N" TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN "N" CAJAS DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN DOS CAJAS DE LLAVE CADA UNO, SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,80m, ALIM. CENTRALES DE ALARMA.
- LLAVE DE CORTE BIPOLAR Y OCHO TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN CAJA DE PVC APARENTE PARA DOCE MODULOS INSTALADA EN FORMA APARENTE, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION CALEFON, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,60m.
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE CON MEMBRANA, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- MODULO PULSADOR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.
- CAJA DE LLAVE CONEXION TIMBRE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,60m.
- PANEL DE CONTROL
- PANEL DE ALARMA DE BOMBA DE INCENDIO
- REGISTRO 15x15cm, CONEXION PANEL DE ALARMA BOMBAS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,80m.
- REGISTRO 15x15cm, CONEXION COCINA, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=0,60m.
- CAJA DE LLAVE EN VIGA CON TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL PARA MINISPLIT
- CAJA DE LLAVE CON TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL PARA MINISPLIT A h=2,00m
- CAJA DE CONEXION CITOFONO PORTERO ELECTRICO SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,40m.
- ALIMENTACION VIDEOCONFERENCIA, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.
- CAJA DE LLAVE CONEXION EXTRACTOR
- CAMARA 60x60x100cm
- CAMARA 40x40x70cm
- NICHO DE MAMPOSTERIA PARA MEDIDOR E ICP

NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- TODAS LAS CAÑERIAS SERAN EN ø25, EN CASO DE SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE CAÑO DE HIERRO Y PVC.
  - TODAS LAS CAÑERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN HIERRO GALVANIZADO ø25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
  - LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
  - TODAS LAS CAÑERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
  - LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
  - TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
  - TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
  - SE AGREGARAN LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR EL CORRECTO ENHEBRADO DE LAS LINEAS CORRESPONDIENTES
  - TODOS LOS CONDUCTORES INSTALADOS EN EL EXTERIOR SERAN DE TIPO SUPERPLASTICO
  - EL CRITERIO A SEGUIR PARA LA COLOCACION DE LAS CAMARAS SERA EL SIGUIENTE:
    - LA DISTANCIA MAXIMA DE CANALIZACIONES ENTRE CAMARA Y CAMARA ES 20m
    - TODA VEZ QUE EL CAÑO NO PUEDA ACOMPAÑAR EL CAMBIO DE DIRECCION.
    - EN TODO CAMBIO DE NIVEL QUE DEBA SER EFECTUADO, PARA EVITAR TRAMOS DE CANALIZACION EN BOLSA DE AGUA

AutoCad - Serial Nº: 351-77754339

ESTUDIO BURGUEÑO

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cno. Cnel. Ralz 880 2355 4493/4836 felipe@felbur.com.uy www.felbur.com.uy

COMPONENTE PLANTA FISICA				LAMINA
AREA DE PROYECTOS				EL-02
OBRA	ESCUELA N°98-MERCEDES SORIANO			TIPOS
DESCRIPCION	FUERZA MOTRIZ PLANTA BAJA	FECHA	03/2020	1/100
ARCHIVO	---			
COORD. PLANTA FISICA	ARO. M. VAZQUEZ	COORD. PROYECTO	MG. ARO. PEDRO BARRAN	
PROYECTISTA	MG. ARO. PEDRO BARRAN	COLABORADOR	ARO. JIMENA GILARDONI ARO. M. PONCE DE LEON	