
A: *Potenciales oferentes*

De: *Comisión Asesora de Adjudicaciones*

Fecha: *3 de junio 2020*

Asunto: *Solicitud de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional 5/2020 para la ampliación y adecuación del Centro Regional de Profesores del Sur de la ciudad de Atlántida, departamento de Canelones*

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional 5/2020 consistente en la ampliación y adecuación del **CERP del Sur**, departamento de Canelones, se aclara lo siguiente:

Consulta:

Estamos estudiando el pliego y en rubrado no vemos

a- Pilotes

b- Cabezales de pilotes

Respuesta:

Los pilotes y los cabezales son existentes, estos fueron construidos en el momento de la construcción del edificio previendo el crecimiento del mismo.

Los cabezales (C1 y C2) indicados en la lámina L23E02 como nuevos, se cotizan en el rubro 3.04 Vigas de fundación.



Dra. Patricia Barragán



Cr. Alejandro Giovannini