

Montevideo, lunes 29 de Junio de 2020.

**Referencia:**

LA 12/2020

**POMLP / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Acondicionamiento de Hall y circulaciones de Planta Alta. Edificio Central.**

Señora Directora de la  
División Suministros de Oficinas Centrales  
Contadora Susana Damelli

**ACLARACIONES**

---

**# 1. SOBRE LOS PAVIMENTOS VIDRIADOS**

*Las 3 capas que integran las “baldosas” del pavimento de vidrio multilaminado PBV estructural, deben ser templadas.*

Atentamente



.....  
Arq. Santiago Lenzi Batto  
Responsable de proyecto  
POMLP - UdelaR